



Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPrensivo FIANO
Indirizzo Musicale

Via L. Giustiniani, 20 – 00065 Fiano Romano (Rm)
☎ 0765 389008 ☎ 0765 389918
Cod. Mecc. RMIC87400D - Codice fiscale 97198090587
✉ rmic87400d@istruzione.it - rmic87400d@pec.istruzione.it
Sito web: www.icfiano.it



Prot.

Fiano Romano 15/1/2021

Al Dirigente Tecnico del Servizio Programmazione ,
Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche in
qualità di responsabile del funzionamento delle
strutture scolastiche

Al Sindaco e Vice Sindaco in qualità di responsabili
della massima sicurezza del territorio comunale

p.c Ai Docenti e ai rappresentanti dei genitori del plesso di
Via Giustiniani 20 e Via Cairoli

Al Consiglio di Istituto

ALBO PRETORIO E SITO ISTITUZIONALE

Oggetto : Richiesta urgente di efficaci ed efficienti sopralluoghi tecnici per verifica circa le continue segnalazioni di malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento nei plessi di Via Giustiniani 20 e Via Cairoli . Richiesta di relazioni formali in merito all'esito degli stessi e di soluzione tempestiva alle problematiche di idonea climatizzazione all'interno degli edifici scolastici.

Continuano a pervenire numerose segnalazioni telefoniche e formali agli atti di questo Ufficio da parte dei docenti, personale ATA e genitori degli alunni circa le condizioni di inidonea temperatura interna negli edifici scolastici in oggetto durante l'orario di svolgimento delle lezioni , presumibilmente causata da un anomalo funzionamento dell'impianto di riscaldamento nonostante gli avvenuti interventi tecnici durante le due giornate di chiusura dell'edificio di Via Giustiniani 20 per ordinanza comunale.

Da una ennesima indagine effettuata dalla sottoscritta in base alle segnalazioni pervenute, sembrerebbe che nelle giornate del 14 e del 15 gennaio 2021 siano sopraggiunti in sede persone e tecnici inviati dal Comune che hanno riportato al personale scolastico risposte contrastanti circa l'esito dei sopralluoghi effettuati. Secondo alcuni l'impianto di riscaldamento funziona perfettamente ma non si spiega come mai non raggiunga i gradi centigradi programmati dopo l'accensione automatica del termostato, secondo altri l'impianto è vetusto e datato e va completamente rifatto.

Non spetta a questo Ufficio esprimere pareri in merito in quanto sarebbe opportuno che l'ing. Giancarlo Curcio, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale inviasse una relazione formale circa le reali motivazioni del disservizio più volte segnalato, sia per tranquillizzare i docenti, che gli alunni e i genitori che il problema insorto sarà tempestivamente risolto.

Questo Ufficio, segnalando ufficialmente quanto dovuto nella giornata di oggi, venerdì 15 gennaio 2021 offre l'opportunità alle SS.LL. di intervenire nel fine settimana, in giornate non lavorative per l'Istituto, in modo che lunedì prossimo 18 gennaio 2021 non si ripetano le ennesime situazioni di intollerabilità climatica all'interno dei plessi scolastici segnalati.

Si resta in attesa di tempestivo riscontro si porgono **DISTINTI SALUTI**



Il Dirigente Scolastico
(Dot.ssa Loredana CASCELLI)

**Protocollo: Protocollo 0000475/E del 15/01/2021 - VI.8 - Infrastrutture e logistica
(plessi, succursali)**

Data ed ora messaggio: 15/01/2021 09:03:08

Oggetto: ANOMALIE FUNZIONAMENTO TERMOSIFONI PLESSO VIA GIUSTINIANI, 20

Da: "Francesca Melone" <francesca.melone@icfiano.it>

A: carmen.russo@icfiano.it, marialeonarda.pecoraro@icfiano.it, loribip@gmail.com,
rmic87400d@istruzione.it

Alla cortese att.ne del DS, Loredana Cascelli
Sindaco Comune Fiano Romano, Ottorino Ferilli
Ufficio tecnico Comune Fiano Romano, ing. Giancarlo Curcio

Buongiorno, con la presente a nome e come portavoce dei docenti delle sezioni 1C,1 F, 2C, comunico che, in data odierna, ed in tempo reale i termosifoni dell'ala prefabbricato della scuola secondaria sita in via Giustiniani 20 sono tiepidi. Informandomi con i collaboratori mi riferiscono che i tecnici della caldaia nei giorni di ripristino dell'impianto avevano comunicato che vi era un timer automatico di accensione dei termosifoni che si attivava alle ore 6.30 AM.

Lo stesso è accaduto nella giornata di ieri, 14 gennaio, oltretutto, i termosifoni, si sono spenti autonomamente intorno alle ore 11 portando la temperatura delle aule sopracitate molto al di sotto dei gradi centigradi stabiliti nel decreto legislativo n 81/2008.

Con la presente, si richiede urgente sopralluogo tecnico per anomalie funzionamento termosifoni.

Cordiali saluti

Francesca Melone, referente plesso scuola secondaria I grado,
via Giustiniani 20

--

Francesca Melone