



**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE**

ORDINANZA n. 3/2021

Fiano Romano, 11/01/2021

OGGETTO: PROROGA ORD. 2/2021 DI CHIUSURA PER IL GIORNO 12/01/2021 DEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA GIUSTINIANI 20 PER RIATTIVAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Nella mattinata di venerdì 8/1/21 è stata rilevata la presenza di una perdita nella vecchia linea gas di alimentazione della centrale termica che ha determinato malfunzionamenti dell'impianto di riscaldamento nel plesso scolastico di Via Luigi Giustiniani 20;
- La presenza della perdita ha comportato la prudenziale apposizione di sigilli al contatore gas da parte del soggetto gestore del servizio Erogasmet, con il conseguente spegnimento dell'impianto di riscaldamento, per assenza di alimentazione della centrale termica;

Vista e richiamata l'Ordinanza n. 2/2021 del 09/01/2021 attraverso la quale è stata disposta la chiusura del plesso scolastico per la giornata odierna al fine di consentire la riattivazione della fornitura gas;

Dato atto che:

- In data odierna sono stati eseguiti i lavori di realizzazione della nuova linea gas e riattivato il contatore da parte del gestore del servizio Erogasmet;
- Nel pomeriggio di oggi è stato riattivato anche l'impianto di riscaldamento;
- Di contro, per quest'ultimo non è stato possibile raggiungere la messa a regime;

Tenuto conto delle previsioni metereologiche per il prossimo 12/1 che indicano temperature particolarmente rigide;

Rilevata l'opportunità, in via di estrema prudenza, di non consentire l'accesso all'utenza prima di aver appurato con certezza, attraverso la messa a regime dell'impianto, la possibilità di garantire temperature miti all'interno del plesso scolastico, anche alla luce della prassi secondo la quale vengono tenute aperte le finestre delle aule come misura anti-Covid;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

La proroga della **chiusura** disposta con Ord. 2/2021, per le motivazioni specificate in premessa, per la giornata di **martedì 12 gennaio 2021** del **plesso scolastico di Via Luigi Giustiniani 20** per il completamento delle verifiche conseguenti alla **messa a regime dell'impianto di riscaldamento**.

INFORMA

Che, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i, si rende altresì noto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Tecnico Ing. Giancarlo Curcio.

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Dirigente Tecnico
Ing. Giancarlo Curcio